

## オズクリーンPROの適用例

場所例	適用面積		想定天井高	容積	オズクリーンPRO 使用方法	
					運転モード	オゾン出力
店舗等	60㎡	18坪	2.5m	約150㎡	ターボモード	100%運転
吹き抜け店舗等	38㎡	12坪	4.0m	約152㎡	ターボモード	100%運転
中規模医院待合室	50㎡	15坪	3.0m	約150㎡	ターボモード	100%運転
小規模医院待合室	30㎡	9坪	3.0m	約90㎡	中モード	60%運転
病室4人部屋	30㎡	9坪	3.0m	約90㎡	中モード	60%運転
サービス付き高齢者向け住宅個室	30㎡	9坪	2.5m	約75㎡	中モード	50%運転
特別養護老人ホームの居室（4人部屋）	52㎡	16坪	2.5m	約130㎡	ターボ又は中モード	85%運転
特別養護老人ホームの居室（2人部屋）	26㎡	8坪	2.5m	約65㎡	中モード	45%運転
オフィス（15人～20人）	60㎡	18坪	2.5m	約150㎡	ターボ又は中モード	100%運転
定員20名程度の会議室（レンタル会議室）	60㎡	18坪	2.5m	約150㎡	ターボ又は中モード	100%運転
平均的ビジネスホテルツインルーム	18㎡	5坪	2.5m	約45㎡	中又は静モード	30%運転
天井高3mコインランドリー（洗濯機7台）	40㎡	12坪	3.0m	約120㎡	ターボモード	80%運転
天井高3mコインランドリー（洗濯機5台）	26㎡	8坪	3.0m	約78㎡	中モード	50%運転
一般的コンビニエンスストアー	180㎡	55坪	3.0m	約540㎡	4台 ターボモード	100%運転
スモールテナントコンビニエンスストアー	80㎡	24坪	3.0m	約240㎡	2台 ターボモード	100%運転
駅ナカ小規模コンビニエンスストアー	40㎡	12坪	3.0m	約120㎡	1台 ターボモード	100%運転
バドミントンコート程度の体育施設	100㎡	30坪	3.5m	約350㎡	2台 ターボモード	100%運転
6畳程度の部屋	10㎡	3坪	2.5m	約25㎡	中又は静モード	20%運転
12畳程度の部屋	20㎡	6坪	2.5m	約50㎡	中又は静モード	30%運転
18畳程度の部屋	30㎡	9坪	2.5m	約75㎡	中又は静モード	50%運転

上記は全て、外気導入の無い空間での理論オゾン濃度0.05ppm到達の値です。

実使用においては、室内有機物（人の出入りの多さ、生ごみ臭など）により、オゾンが消費されるため、実測定を行った場合、0.05ppmより少ない値を示します。

よって、外気導入の量や、人の出入りの多さ、室内有機物の量（生ごみ臭など）により、ボリュームを調整してください。